


<div><div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div><div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div><div>Gerencia Técnica Área de Operaciones</div></div></div>	Fecha: 06/04/2012	Hora: 06:00
1. CITY GATE		
<div>LOCACION</div> <div><div>City Gate</div><div>Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)</div><div>(MMPC std)*</div></div> <div><div>5,312</div><div>188</div></div>		<div>PARAMETRO OPERATIVOS</div> <div><div>Presión entrada (barg)</div><div>106.48</div></div> <div><div>Presión salida (barg)</div><div>49.28</div></div> <div><div>Caudal Sm3 / h</div><div>130,456.30</div></div>
2. GASODUCTO TRONCAL		
<div>LOCACION</div> <div><div>Trampa de Lanzamiento</div><div>Cámara de Válvulas XV 10003</div><div>Cámara de Válvulas XV 10008</div><div>Trampa de Recepción</div></div> <div><div>49.30</div><div>47.79</div><div>47.16</div><div>47.51</div></div> <div><div>19.30</div><div>20.55</div><div>22.42</div><div>26.51</div></div>		<div>PARAMETRO OPERATIVOS</div> <div><div>Presión (barg)</div><div>Temperatura °C</div></div>
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION		
<div>LOCACION</div> <div><div>ERP Maquinarias (50/19)</div><div>ERP Maquinarias (19/10)</div><div>ERP Maquinarias (19/5)</div><div>ERP El Agustino (50/10)</div><div>ERP Carretera Central (50/10)</div><div>ERP Gambetta (50/10)</div><div>ERP Gambetta (10/5) [1]</div><div>ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)</div><div>ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)</div><div>ERP Omicrón (10/5) [2]</div><div>ERP Surco (50/5)</div><div>ERP Surco (50/10)</div><div>ERP R. Prialé (50/10)</div><div>ERP Pachacútec (50/10)</div><div>ERP Parques del Agustino (50/5)</div><div>ERP Mochica (10/5) [3]</div><div>ERP La Victoria (50/19)</div></div> <div><div>47.31</div><div>18.52</div><div>18.52</div><div>46.78</div><div>46.99</div><div>47.51</div><div>9.28</div><div>49.16</div><div>47.44</div><div>9.38</div><div>47.76</div><div>47.45</div><div>46.95</div><div>48.09</div><div>47.06</div><div>9.76</div><div>47.26</div></div> <div><div>18.52</div><div>9.38</div><div>4.15</div><div>9.76</div><div>9.05</div><div>9.28</div><div>3.96</div><div>3.06</div><div>4.58</div><div>4.14</div><div>4.11</div><div>9.41</div><div>8.54</div><div>9.07</div><div>4.07</div><div>3.97</div><div>17.99</div></div> <div><div>13,841</div><div></div><div></div><div>10,788</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>		<div>PARAMETRO OPERATIVOS</div> <div><div>Presión entrada (barg)</div><div>Presión salida (barg)</div><div>Caudal sm3 / h</div></div>
<div>[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.</div>		
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL		
<div>LOCACION</div> <div><div>ERM Etevensa</div><div>Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)</div><div>(MMPC std)*</div><div>Presión Diferencial Filtros</div><div>AB (mbar)</div><div>28.26</div><div>CD (mbar)</div><div>-1.54</div></div> <div><div>829</div><div>29</div></div>		<div>PARAMETRO OPERATIVOS</div> <div><div>Presión entrada (barg)</div><div>47.10</div></div> <div><div>Presión salida (barg)</div><div>27.49</div></div> <div><div>Caudal Sm3 / h</div><div>31,906</div></div>
<div>ERM Edegel</div> <div>Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)</div> <div>(MMPC std)*</div> <div>Presión Diferencial Filtros</div> <div>AB (mbar)</div> <div>0.97</div> <div>B (mbar)</div> <div>1.11</div>		<div>46.91</div> <div>30.25</div> <div>0</div>
<div>ERM Edegel 2</div> <div>Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)</div> <div>(MMPC std)*</div> <div>Presión Diferencial Filtros</div> <div>AB (mbar)</div> <div>1.60</div> <div>B (mbar)</div> <div>-2.52</div>		<div>47.04</div> <div>24.14</div> <div>0.00</div>
5. EVENTOS OPERATIVOS		
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>		
<div>Nota: Los datos suministrados son operativos</div>	<div>Elaboración - Cálidda</div> <div>Firma:</div> <div>Nombre: F.Pastor</div>	<div>Revisión - Cálidda</div> <div>Firma:</div> <div>Nombre:</div>
F-OPE-007_V2	Fecha de Vigencia:07/12/2011	Página 1 de 1