


<div><div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div><div><div>Reporte Diario de Operación</div><div>Gerencia Técnica Área de Operaciones</div></div></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			
Fecha: 03/04/2012	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
		101.32	49.15	215,441.28
City Gate				
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,800		
(MMPC std)*		240		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		49.14	16.78
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.52	16.98
	Cámara de Válvulas XV 10008		44.02	21.53
	Trampa de Recepción		44.28	26.30
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.97	18.30	25,698
ERP Maquinarias (19/10)		18.30	9.26	
ERP Maquinarias (19/5)		18.30	3.91	
ERP El Agustino (50/10)		43.72	9.64	10,961
ERP Carretera Central (50/10)		44.20	8.90	
ERP Gambetta (50/10)		44.27	9.30	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.30	3.96	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.98	3.06	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.21	4.24	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.26	4.08	
ERP Surco (50/5)		45.50	3.92	
ERP Surco (50/10)		45.04	9.32	
ERP R. Prialé (50/10)		43.96	8.45	
ERP Pachacútec (50/10)		46.90	9.07	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.02	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.64	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		44.64	17.92	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.87	27.47	32,409
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		885		
(MMPC std)*		31		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	30.79	-1.57		
ERM Edegel		43.79	28.52	13,637
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		503		
(MMPC std)*		18		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	75.37	0.76		
ERM Edegel 2		43.93	24.15	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		154		
(MMPC std)*		5		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.37	-2.56		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: M.Salcedo-E.Beretta		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN