

 <div>Cálidda GAS NATURAL DEL PERÚ</div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 16/04/2012		Hora: 06:00		
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		111.71	48.98	157,683.66
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,061		
(MMPC std)*		179		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		49.00	14.12
	Cámara de Válvulas XV 10003		47.33	19.03
	Cámara de Válvulas XV 10008		46.52	22.82
Trampa de Recepción		46.85	26.76	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.59	18.59	21,086
ERP Maquinarias (19/10)		18.59	9.32	
ERP Maquinarias (19/5)		18.59	3.92	
ERP El Agustino (50/10)		46.23	9.23	9,068
ERP Carretera Central (50/10)		46.41	8.97	
ERP Gambetta (50/10)		46.83	9.35	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.35	3.96	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.83	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.79	4.55	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.32	4.17	
ERP Surco (50/5)		47.18	3.94	
ERP Surco (50/10)		46.85	9.39	
ERP R. Prialé (50/10)		46.32	8.62	
ERP Pachacútec (50/10)		47.63	9.07	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.43	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.23	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		46.64	18.04	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		46.44	27.50	32,365
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		833		
(MMPC std)*		29		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	29.03	-1.62		
ERM Edegel		46.25	29.65	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		390		
(MMPC std)*		14		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.94	1.03		
ERM Edegel 2		46.41	24.38	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		189		
(MMPC std)*		7		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.49	-2.48		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: M.Salcedo-F.Rodriguez		Nombre: M.Salcedo-F.Rodriguez	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1.

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN