

 <div>Cálidda GAS NATURAL DEL PERÚ</div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 08/04/2013	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		102.80	49.06	181,366.03
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,119		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		49.06	14.52
	Cámara de Válvulas XV 10003		47.10	16.98
	Cámara de Válvulas XV 10008		45.36	21.11
Trampa de Recepción		45.46	24.52	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.30	18.09	22,952
ERP Maquinarias (19/10)		18.09	9.32	
ERP Maquinarias (19/5)		18.09	4.13	
ERP El Agustino (50/10)		45.00	9.81	11,495
ERP Carretera Central (50/10)		45.28	9.25	
ERP Gambetta (50/10)		45.43	9.26	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.26	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.05	2.99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.51	4.12	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.32	4.09	
ERP Surco (50/5)		46.49	4.18	
ERP Surco (50/10)		46.11	9.40	
ERP R. Prialé (50/10)		45.28	8.73	
ERP Pachacútec (50/10)		47.41	9.17	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.81	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.81	3.94	
ERP La Victoria (50/19)		45.82	18.04	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.61	27.30	57,713
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,506		
(MMPC std)*		53		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	49.58		
ERM Edegel		45.27	30.24	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.58	0.50		
ERM Edegel 2		45.32	24.45	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.23	0.11		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: C. Huamán		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN