

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 20/04/2013	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.78	49.00	264,774.44
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,806		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		48.96	15.50
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.69	16.52
	Cámara de Válvulas XV 10008		42.35	20.24
Trampa de Recepción		42.01	24.09	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		42.01	18.08	26,946
ERP Maquinarias (19/10)		18.08	9.31	
ERP Maquinarias (19/5)		18.08	4.13	
ERP El Agustino (50/10)		42.32	9.23	8,439
ERP Carretera Central (50/10)		42.63	9.04	
ERP Gambetta (50/10)		41.97	9.18	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.18	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.95	2.99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		42.21	4.09	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.31	4.07	
ERP Surco (50/5)		44.27	4.10	
ERP Surco (50/10)		43.77	9.38	
ERP R. Prialé (50/10)		42.46	8.75	
ERP Pachacútec (50/10)		46.11	9.17	
ERP Parques del Agustino (50/5)		41.86	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.23	3.94	
ERP La Victoria (50/19)		43.32	18.07	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		40.32	27.17	84,269
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,938		
(MMPC std)*		68		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	1.00	123.36		
ERM Edegel		42.37	30.27	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.55	0.50		
ERM Edegel 2		42.42	24.77	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.03	0.03		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: E. Beretta		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN