

 <div>Cálidda GAS NATURAL DEL PERÚ</div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 28/04/2013	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		100.79	48.99	175,755.52
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,121		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		48.98	14.45
	Cámara de Válvulas XV 10003		47.00	16.47
	Cámara de Válvulas XV 10008		45.81	21.02
Trampa de Recepción		46.14	25.12	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.87	18.35	21,252
ERP Maquinarias (19/10)		18.35	9.37	
ERP Maquinarias (19/5)		18.35	4.18	
ERP El Agustino (50/10)		45.46	9.53	9,894
ERP Carretera Central (50/10)		45.52	8.69	
ERP Gambetta (50/10)		46.10	9.29	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.29	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.98	2.99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.08	4.18	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.37	4.13	
ERP Surco (50/5)		46.60	4.11	
ERP Surco (50/10)		46.25	9.42	
ERP R. Prialé (50/10)		45.62	8.77	
ERP Pachacútec (50/10)		47.30	9.18	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.20	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.53	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		46.01	18.02	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.72	27.43	32,330
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		969		
(MMPC std)*		34		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	1.00	15.07		
ERM Edegel		45.66	30.23	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		363		
(MMPC std)*		13		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.55	0.38		
ERM Edegel 2		45.72	24.80	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.03	0.07		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: E. Beretta - L. Guillen		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN