

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 06/04/2013	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		100.41	49.15	223,019.88
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,869		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
	Trampa de Lanzamiento	49.12	11.40	
	Cámara de Válvulas XV 10003	46.40	15.77	
	Cámara de Válvulas XV 10008	44.00	19.74	
Trampa de Recepción	44.02	24.41		
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.81	18.05	28,258
ERP Maquinarias (19/10)		18.05	9.28	
ERP Maquinarias (19/5)		18.05	4.16	
ERP El Agustino (50/10)		43.71	9.64	10,790
ERP Carretera Central (50/10)		43.99	8.93	
ERP Gambetta (50/10)		43.99	9.16	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.16	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.12	2.99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.08	4.20	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.28	4.08	
ERP Surco (50/5)		45.38	4.21	
ERP Surco (50/10)		44.94	9.36	
ERP R. Prialé (50/10)		43.94	8.74	
ERP Pachacútec (50/10)		46.72	9.13	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.44	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.64	3.94	
ERP La Victoria (50/19)		44.59	18.04	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.15	27.30	57,854
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,842		
(MMPC std)*		65		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	52.38		
ERM Edegel		43.91	30.17	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		10		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.55	0.47		
ERM Edegel 2		43.98	24.63	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		164		
(MMPC std)*		6		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.19	0.07		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma: Nombre: L.Guillen		Firma: Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN