

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 05/04/2013	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		101.40	49.10	206,933.52
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,009		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
	Trampa de Lanzamiento	49.08	14.76	
	Cámara de Válvulas XV 10003	46.44	14.60	
	Cámara de Válvulas XV 10008	44.08	19.38	
Trampa de Recepción	44.12	24.50		
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.82	17.95	31,511
ERP Maquinarias (19/10)		17.95	9.26	
ERP Maquinarias (19/5)		17.95	3.91	
ERP El Agustino (50/10)		43.88	9.22	9,647
ERP Carretera Central (50/10)		44.09	9.02	
ERP Gambetta (50/10)		44.10	9.21	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.21	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.09	2.99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.16	4.07	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.26	4.02	
ERP Surco (50/5)		45.47	4.22	
ERP Surco (50/10)		45.04	9.36	
ERP R. Prialé (50/10)		44.02	8.74	
ERP Pachacútec (50/10)		46.82	9.19	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.53	4.01	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.22	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		44.70	18.12	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.25	27.28	57,774
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,786		
(MMPC std)*		63		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	52.43		
ERM Edegel		44.02	30.17	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		381		
(MMPC std)*		13		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.58	0.47		
ERM Edegel 2		44.07	24.95	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		81		
(MMPC std)*		3		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.19	0.07		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: C. Huamán		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN