

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 07/04/2013	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		101.18	48.91	208,287.27
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,317		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
	Trampa de Lanzamiento		48.88	15.64
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.44	16.19
	Cámara de Válvulas XV 10008		44.37	20.33
Trampa de Recepción		44.44	24.48	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.26	18.14	24,592
ERP Maquinarias (19/10)		18.14	9.32	
ERP Maquinarias (19/5)		18.14	3.91	
ERP El Agustino (50/10)		44.06	9.71	10,764
ERP Carretera Central (50/10)		44.36	9.11	
ERP Gambetta (50/10)		44.39	9.18	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.18	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.87	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.47	4.03	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.32	4.11	
ERP Surco (50/5)		45.63	4.16	
ERP Surco (50/10)		45.23	9.41	
ERP R. Prialé (50/10)		44.33	8.74	
ERP Pachacútec (50/10)		46.82	9.16	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.82	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.71	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		44.91	18.04	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.56	27.32	57,478
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,714		
(MMPC std)*		61		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	51.70		
ERM Edegel		44.30	30.23	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.61	0.44		
ERM Edegel 2		44.36	24.50	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.19	0.07		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: L.Guillen		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN