

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 24/04/2013	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.44	49.12	217,445.34
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,263		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		49.09	13.20
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.54	16.38
	Cámara de Válvulas XV 10008		44.36	20.17
Trampa de Recepción		44.56	24.49	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.22	18.02	30,325
ERP Maquinarias (19/10)		18.02	9.27	
ERP Maquinarias (19/5)		18.02	4.13	
ERP El Agustino (50/10)		44.06	9.61	10,498
ERP Carretera Central (50/10)		44.35	9.12	
ERP Gambetta (50/10)		44.53	9.23	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.23	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.07	2.96	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.53	4.06	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.27	4.02	
ERP Surco (50/5)		45.62	4.12	
ERP Surco (50/10)		45.21	9.33	
ERP R. Prialé (50/10)		44.24	8.75	
ERP Pachacútec (50/10)		46.84	9.12	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.76	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.61	3.94	
ERP La Victoria (50/19)		44.87	18.04	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.99	27.29	42,339
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,729		
(MMPC std)*		61		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	27.76		
ERM Edegel		44.24	28.62	16,336
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		517		
(MMPC std)*		18		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.53	104.14		
ERM Edegel 2		44.30	24.60	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		133		
(MMPC std)*		5		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.03	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: L.Guillen		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN