


<div><div><div><div>Calidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERU</div></div></div><div>Fecha: 26/04/2014</div><div>Hora: 06:00</div></div> <div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div>					
1. CITY GATE					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
		83.35	47.11	205,705.30	
City Gate					
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,561			
(MMPC std)*		302			
2. GASODUCTO TRONCAL					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión (barg)	Temperatura °C		
		47.05	23.51		
		45.73	23.26		
		44.20	24.98		
		43.99	26.11		
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h	
		ERP Maquinarias (50/19)	43.98	18.54	20,407
		ERP Maquinarias (19/10)	18.54	8.92	
		ERP Maquinarias (19/5)	18.54	3.82	
		ERP El Agustino (50/10)	44.43	8.94	5,022
		ERP Carretera Central (50/10)	44.76	8.60	
		ERP Gambetta (50/10)	43.91	9.73	
		ERP Gambetta (10/5) [1]	9.73	4.01	
		ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.81	2.94	
		ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	44.12	4.21	
		ERP Omicrón (10/5) [2]	8.92	4.13	
		ERP Surco (50/5)	45.78	3.93	
		ERP Surco (50/10)	45.49	9.18	
		ERP R. Prialé (50/10)	44.46	9.04	
		ERP Pachacútec (50/10)	46.04	9.03	
		ERP Parques del Agustino (50/5)	42.93	4.03	
		ERP Mochica (10/5) [3]	8.94	3.93	
		ERP La Victoria (50/19)	45.34	18.11	
		[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.			
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
		42.86	27.19	65,541	
ERM Etevensa					
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,787			
(MMPC std)*		63			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	82.35			
ERM Edegel		44.25	29.57	0.00	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.53	0.73			
ERM Edegel 2		44.29	24.40	0.00	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		133			
(MMPC std)*		5			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.27	0.46			
5. EVENTOS OPERATIVOS					
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:			
		Firma			
		Nombre W. Torres			
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013			
Página 1 de 1					

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN