


<div><div><div><div><div>Calidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERU</div></div></div><div><div>Fecha:</div><div>02/04/2014</div></div><div><div>Hora:</div><div>06:00</div></div></div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>						
1. CITY GATE						
LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS			
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
			City Gate	97.86	47.05	250,434
			Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,244		
(MMPC std)*			291			
2. GASODUCTO TRONCAL						
LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS			
			Presión (barg)	Temperatura °C		
			Trampa de Lanzamiento	46.98	17.36	
			Cámara de Válvulas XV 10003	45.82	22.46	
			Cámara de Válvulas XV 10008	45.02	25.76	
Trampa de Recepción			45.26	26.59		
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION						
LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS			
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h	
			ERP Maquinarias (50/19)	45.06	18.57	17,945
			ERP Maquinarias (19/10)	18.57	9.01	
			ERP Maquinarias (19/5)	18.57	3.80	
			ERP El Agustino (50/10)	45.03	8.96	4,913
			ERP Carretera Central (50/10)	45.26	8.71	
			ERP Gambetta (50/10)	45.20	9.55	
			ERP Gambetta (10/5) [1]	9.55	4.00	
			ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.78	2.94	
			ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.22	4.12	
			ERP Omicrón (10/5) [2]	9.01	4.14	
			ERP Surco (50/5)	46.00	3.98	
			ERP Surco (50/10)	45.72	9.20	
			ERP R. Prialé (50/10)	44.97	9.08	
			ERP Pachacútec (50/10)	46.12	9.01	
			ERP Parques del Agustino (50/5)	43.57	4.00	
			ERP Mochica (10/5) [3]	8.96	3.92	
			ERP La Victoria (50/19)	45.60	18.00	
			[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.			
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL						
LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS			
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
			ERM Etevensa	44.79	27.36	33,063
			Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,377		
(MMPC std)*			49			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)				
	0.00	17.60				
ERM Edegel			44.94	29.56	0	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)			0			
(MMPC std)*			0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)				
	0.58	0.67				
ERM Edegel 2			44.98	24.30	0	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)			242			
(MMPC std)*			9			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)				
	0.39	0.50				
5. EVENTOS OPERATIVOS						
<div></div> <div></div> <div></div>						
Nota: Los datos suministrados son operativos		<div>Elaborado por:</div> <div>Firma</div> <div>NombreC. Huamán</div>				
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		Página 1 de 1		

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN