



Hora: 06:00

## 2. GASODUCTO TRONCAL

Trampa de Lanzamiento	49.03	20.27
Cámara de Válvulas XV 10003	48.04	22.46
Cámara de Válvulas XV 10008	47.42	25.68
Trampa de Recepción	47.47	26.38

ERP Maquinarias (50/19)	47.41	18.55	18,587
ERP Maquinarias (19/10)	18.55	9.20	
ERP Maquinarias (19/5)	18.55	3.79	
ERP El Agustino (50/10)	47.47	8.98	4,250
ERP Carretera Central (50/10)	47.52	8.82	
ERP Gambetta (50/10)	47.44	9.65	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.65	4.01	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.89	2.96	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	47.55	4.24	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.20	4.12	
ERP Surco (50/5)	48.29	3.96	
ERP Surco (50/10)	48.00	9.31	
ERP R. Prialé (50/10)	47.39	9.08	
ERP Pachacútec (50/10)	48.33	9.03	
ERP Parques del Agustino (50/5)	46.14	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.98	3.92	
ERP La Victoria (50/19)	47.88	18.01	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/1 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ER [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.			

<b>ERM Etevensa</b>			46.46	27.27	62,342
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,715			
(MMPC std)*		61			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	64.98			
<b>ERM Edegel</b>			47.37	29.57	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.55	0.67			
<b>ERM Edegel 2</b>			47.43	24.40	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		133			
(MMPC std)*		5			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.35	0.43			

<p><b>Nota: Los datos suministrados son operativos</b></p>	<p><b>Elaborado por:</b></p>
	<p>Firma</p> <p>Nombre : C. Huamán</p>

14-04-2014 CALIDDA.xls  
Centro de Control