

## 1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.12	46.89	255,067.36
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,541			
(MMPC std)*	231			

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	46.83	18.01
Cámara de Válvulas XV 10003	45.63	23.76
Cámara de Válvulas XV 10008	44.43	25.66
Trampa de Recepción	44.23	26.22

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	44.33	18.58	14,577
ERP Maquinarias (19/10)	18.58	9.38	
ERP Maquinarias (19/5)	18.58	3.78	
ERP El Agustino (50/10)	44.62	8.95	3,871
ERP Carretera Central (50/10)	44.81	8.57	
ERP Gambetta (50/10)	44.20	9.58	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.58	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.66	2.95	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	44.41	4.24	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.38	4.17	
ERP Surco (50/5)	45.75	3.85	
ERP Surco (50/10)	45.46	9.35	
ERP R. Prialé (50/10)	44.59	9.08	
ERP Pachacútec (50/10)	45.93	8.99	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.08	4.00	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.95	3.92	
ERP La Victoria (50/19)	45.33	18.03	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			42.74	27.23	78,342
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,787			
(MMPC std)*		63			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	113.12			
ERM Edegel			44.42	29.56	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.55	0.64			
ERM Edegel 2			44.47	24.32	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		154			
(MMPC std)*		5			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.27	0.43			

Nombre W. Torres

21-04-2014 CALIDDA.xls  
Centro de Control