



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 09/04/2014
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		93.63	48.95	271,543.06
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,565			
(MMPC std)*	302			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		48.88	18.13
Cámara de Válvulas XV 10003		47.61	21.42
Cámara de Válvulas XV 10008		46.79	25.58
Trampa de Recepción		46.97	26.55

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.83	18.62	16,653
ERP Maquinarias (19/10)		18.62	9.06	
ERP Maquinarias (19/5)		18.62	3.79	
ERP El Agustino (50/10)		46.83	8.97	4,649
ERP Carretera Central (50/10)		47.00	8.83	
ERP Gambetta (50/10)		46.94	9.53	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.53	3.99	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.70	2.96	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.96	4.22	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.06	4.12	
ERP Surco (50/5)		47.80	3.97	
ERP Surco (50/10)		47.52	9.28	
ERP R. Prialé (50/10)		46.76	9.10	
ERP Pachacútec (50/10)		47.93	9.02	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.46	4.01	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.97	3.93	
ERP La Victoria (50/19)		47.39	17.98	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		46.37	27.26	41,106
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,588			
(MMPC std)*	56			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.00	CD (mbar) 26.91		
ERM Edegel		46.70	29.53	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.58	B (mbar) 0.70		
ERM Edegel 2		46.75	24.24	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	179			
(MMPC std)*	6			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.43	B (mbar) 0.46		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

C. Huamán

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN