


<div><div><div><div>CALIDDA</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div><div>Fecha: 10/04/2015</div><div>Hora: 06:00</div></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN				
1. CITY GATE					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
		City Gate	100.28	48.45	241,189.52
		Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,283		
(MMPC std)*		257			
2. GASODUCTO TRONCAL					
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión (barg)	Temperatura °C	
	Trampa de Lanzamiento [1]	48.44	28.22		
	Cámara de Válvulas XV 10003	47.34	23.48		
	Cámara de Válvulas XV 10008	46.63	26.73		
Trampa de Recepción [1]	46.70	27.27			
[1] Temperatura máxima del día anterior.					
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h	
ERP Maquinarias (50/19)		46.56	18.49	20,764	
ERP Maquinarias (19/10)		18.49	8.62		
ERP Maquinarias (19/5)		18.49	4.06		
ERP El Agustino (50/10)		46.64	9.05	5,827	
ERP Carretera Central (50/10)		46.82	8.53		
ERP Gambetta (50/10)		46.60	9.19		
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.19	4.01		
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.27	2.98		
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.70	4.07		
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.62	3.97		
ERP Surco (50/5)		47.55	3.96		
ERP Surco (50/10)		47.27	8.94		
ERP R. Prialé (50/10)		46.58	9.07		
ERP Pachacútec (50/10)		47.64	9.03		
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.24	3.98		
ERP Mochica (10/5) [3]		9.05	3.95		
ERP La Victoria (50/19)		47.14	17.98		
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.					
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
ERM Etevensa		46.18	27.08	33,339	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		845			
(MMPC std)*		30			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	17.57			
ERM Edegel		46.59	29.46	0.00	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.23	0.44			
ERM Edegel 2		46.63	24.56	0.00	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.96	0.11			
5. EVENTOS OPERATIVOS					
<div></div> <div></div> <div></div>					
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:			
		Firma			
		Nombre W. Torres			
F-OPE-007_V4		Fecha de Vigencia:15/08/2013			