

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **01/04/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		100.45	48.44	122,346.49
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,550		
(MMPC std)*		267		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.43	24.73
Cámara de Válvulas XV 10003		47.38	22.14
Cámara de Válvulas XV 10008		46.63	26.65
Trampa de Recepción [1]		46.63	27.12

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.56	18.53	19,466
ERP Maquinarias (19/10)		18.53	8.74	
ERP Maquinarias (19/5)		18.53	4.46	
ERP El Agustino (50/10)		46.67	9.05	6,095
ERP Carretera Central (50/10)		46.88	8.52	
ERP Gambetta (50/10)		46.65	9.45	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.45	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.27	2.98	
ERP Fungal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.68	4.27	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.74	4.37	
ERP Surco (50/5)		47.58	4.11	
ERP Surco (50/10)		47.30	9.00	
ERP R. Prialé (50/10)		46.59	9.06	
ERP Pachacútec (50/10)		47.67	9.02	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.25	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.05	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		47.17	17.98	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.72	27.06	57,174
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,423		
(MMPC std)*		50		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	CD (mbar)	
		0.00	54.47	
ERM Edegel		46.60	29.50	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0.26	0.41	
ERM Edegel 2		46.64	24.59	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0.00	0.07	

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre D. Velasquez

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN