

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **02/04/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		103.49	48.39	95,064.03
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,648			
(MMPC std)*	235			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.39	25.32
Cámara de Válvulas XV 10003		47.42	22.73
Cámara de Válvulas XV 10008		46.96	26.78
Trampa de Recepción [1]		47.12	27.20

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.97	18.53	18,854
ERP Maquinarias (19/10)		18.53	9.15	
ERP Maquinarias (19/5)		18.53	3.78	
ERP El Agustino (50/10)		46.93	9.09	5,013
ERP Carretera Central (50/10)		47.02	8.50	
ERP Gambetta (50/10)		47.05	9.13	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.13	4.06	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.26	2.98	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		47.12	4.31	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.15	4.39	
ERP Surco (50/5)		47.70	4.06	
ERP Surco (50/10)		47.42	9.19	
ERP R. Prialé (50/10)		46.84	9.12	
ERP Pachacútec (50/10)		47.70	9.02	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.52	3.99	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.09	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		47.28	17.93	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		46.65	27.08	32,692
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,243			
(MMPC std)*	44			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	16.84		
ERM Edegel		46.87	29.49	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.23	0.44		
ERM Edegel 2		46.91	24.57	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.00	0.11		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **D. Velasquez**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN