

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **04/04/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		103.90	48.36	69,256.50
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	4,488			
(MMPC std)*	158			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.36	28.27
Cámara de Válvulas XV 10003		47.49	23.96
Cámara de Válvulas XV 10008		47.16	27.23
Trampa de Recepción [1]		47.35	27.46

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		47.22	18.49	15,764
ERP Maquinarias (19/10)		18.49	9.46	
ERP Maquinarias (19/5)		18.49	3.83	
ERP El Agustino (50/10)		47.15	9.12	3,338
ERP Carretera Central (50/10)		47.15	8.58	
ERP Gambetta (50/10)		47.34	9.12	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.12	4.04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.25	2.98	
ERP Fungal (ERM Corp. Cerámica 02)		47.34	4.26	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.46	4.38	
ERP Surco (50/5)		47.79	4.09	
ERP Surco (50/10)		47.52	9.38	
ERP R. Prialé (50/10)		47.05	9.20	
ERP Pachacútec (50/10)		47.76	9.03	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.72	4.00	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.12	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		47.40	17.92	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		46.87	27.07	33,549
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	807			
(MMPC std)*	29			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	17.96		
ERM Edegel		47.08	29.56	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.26	0.47		
ERM Edegel 2		47.11	24.60	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.00	0.07		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **M.Martinez**

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

F-OPE-007_V3

Página 1 de 1