

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 30/04/2016
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		91.32	47.65	255,600.96
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,774			
(MMPC std)*	275			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.63	20.73
Cámara de Válvulas XV 10003		46.49	22.89
Cámara de Válvulas XV 10008		45.59	26.81
Trampa de Recepción [1]		45.45	27.73

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.40	18.49	21,291
ERP Maquinarias (19/10)		18.49	9.01	
ERP Maquinarias (19/5)		18.49	3.75	
ERP El Agustino (50/10)		45.72	9.02	4,434
ERP Carretera Central (50/10)		46.21	9.01	
ERP Gambetta (50/10)		45.45	9.25	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.25	4.50	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.49	3.06	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.52	4.11	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.01	4.35	
ERP Surco (50/5)		46.65	4.39	
ERP Surco (50/10)		46.37	9.60	
ERP R. Prialé (50/10)		45.63	9.13	
ERP Pachacútec (50/10)		46.76	8.69	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.34	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.02	4.47	
ERP La Victoria (50/19)		46.23	18.10	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.24	27.41	69,340
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,810			
(MMPC std)*	64			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	89.36	0.00		
ERM Edegel		45.59	29.69	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	290			
(MMPC std)*	10			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.00	0.11		
ERM Edegel 2		45.65	24.50	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.41	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre
 D. Velasquez

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
 (*) Calculado por OSINERGMIN