



Fecha: **16/04/2016** Hora: **06:00**

## 1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		89.38	47.63	224,567.02
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,753			
(MMPC std)*	274			

## 2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.62	22.95
Cámara de Válvulas XV 10003	46.50	23.50
Cámara de Válvulas XV 10008	45.74	27.33
Trampa de Recepción [1]	45.97	27.42

[1] Temperatura máxima del día anterior.

### 3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.73	18.50	19,745
ERP Maquinarias (19/10)	18.50	8.98	
ERP Maquinarias (19/5)	18.50	3.75	
ERP El Agustino (50/10)	45.76	8.98	4,834
ERP Carretera Central (50/10)	46.28	8.85	
ERP Gambetta (50/10)	45.99	9.16	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.16	4.52	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.49	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.88	4.07	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.98	4.37	
ERP Surco (50/5)	46.65	4.37	
ERP Surco (50/10)	46.37	9.56	
ERP R. Prialé (50/10)	45.65	9.19	
ERP Pachacútec (50/10)	46.79	8.66	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.38	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.98	4.49	
ERP La Victoria (50/19)	46.23	18.21	

**[1]** Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

#### 4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			45.47	27.47	34,883
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		913			
(MMPC std)*		32			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	21.46	0.00			
ERM Edegel			45.65	29.71	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		282			
(MMPC std)*		10			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.76	0.67			
ERM Edegel 2			45.68	24.50	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.92	0.00			

## 5. EVENTOS OPERATIVOS

---

---

---

**Nota:** Los datos suministrados son operativos

<b>Elaborado por:</b>
-----------------------

Nombre	M.Martinez
--------	------------

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007\_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN