

Cálidda

GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 22/04/2016Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		88.92	47.69	262,941.49
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,388		
(MMPC std)*		261		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.65	23.59
Cámara de Válvulas XV 10003		46.46	23.50
Cámara de Válvulas XV 10008		45.53	27.23
Trampa de Recepción [1]		45.46	28.29

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.35	18.48	22,546
ERP Maquinarias (19/10)		18.48	8.81	
ERP Maquinarias (19/5)		18.48	3.75	
ERP El Agustino (50/10)		45.62	8.94	6,086
ERP Carretera Central (50/10)		46.21	8.86	
ERP Gambetta (50/10)		45.49	9.29	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.29	4.50	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.54	3.06	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.48	4.08	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.81	4.32	
ERP Surco (50/5)		46.59	4.32	
ERP Surco (50/10)		46.31	9.56	
ERP R. Prialé (50/10)		45.53	9.15	
ERP Pachacútec (50/10)		46.76	8.67	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.26	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.94	4.49	
ERP La Victoria (50/19)		46.17	18.15	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.43	27.42	59,780
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,558		
(MMPC std)*		55		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	67.77	0.00		
ERM Edegel		45.52	29.12	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.76	0.58		
ERM Edegel 2		45.57	24.58	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		90		
(MMPC std)*		3		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.80	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborador por:

Nombre: J.López

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPe-007_V4Fecha de Vigencia: 06/10/2014Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN

22-04-2016 CALIDDA
Centro de Control