

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓNFecha: **21/04/2016** Hora: **06:00****1. CITY GATE**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		87.05	47.82	280,597.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,135			
(MMPC std)*	252			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.80	19.69
Cámara de Válvulas XV 10003		46.60	23.72
Cámara de Válvulas XV 10008		45.60	27.32
Trampa de Recepción [1]		45.47	28.06

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.40	18.46	23,216
ERP Maquinarias (19/10)		18.46	8.88	.
ERP Maquinarias (19/5)		18.46	3.76	.
ERP El Agustino (50/10)		45.72	8.94	5,949
ERP Carretera Central (50/10)		46.34	8.87	.
ERP Gambetta (50/10)		45.50	9.25	.
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.25	4.49	.
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.69	3.08	.
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.53	4.07	.
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.88	4.37	.
ERP Surco (50/5)		46.71	4.51	.
ERP Surco (50/10)		46.43	9.60	.
ERP R. Prialé (50/10)		45.63	9.15	.
ERP Pachacútec (50/10)		46.89	8.67	.
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.36	4.03	.
ERP Mochica (10/5) [3]		8.94	4.49	.
ERP La Victoria (50/19)		46.28	18.13	.

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.24	27.34	69,901
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,540			
(MMPC std)*	54			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	92.74	-1.59		
ERM Edegel		45.62	29.16	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.70	0.61		
ERM Edegel 2		45.66	24.52	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.80	-0.36		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos
suministrados son
operativos

Elaborado por:

Nombre M.Salcedo

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN