

Cálidda

GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 06/04/2016Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		91.52	47.70	245,352.07
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,700		
(MMPC std)*		272		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.68	24.73
Cámara de Válvulas XV 10003	46.61	24.57
Cámara de Válvulas XV 10008	45.95	27.63
Trampa de Recepción [1]	46.00	28.45

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.83	18.45	22,976
ERP Maquinarias (19/10)	18.45	8.92	
ERP Maquinarias (19/5)	18.45	3.73	
ERP El Agustino (50/10)	45.99	8.98	4,984
ERP Carretera Central (50/10)	46.49	8.81	
ERP Gambetta (50/10)	46.03	9.14	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.14	4.50	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.54	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.98	4.10	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.92	4.32	
ERP Surco (50/5)	46.81	4.37	
ERP Surco (50/10)	46.53	9.51	
ERP R. Prialé (50/10)	45.88	9.13	
ERP Pachacútec (50/10)	46.88	8.25	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.65	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.98	4.49	
ERP La Victoria (50/19)	46.40	18.11	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.04	27.41	59,739
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,597		
(MMPC std)*		56		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	63.03		
ERM Edegel		45.92	29.22	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.88	0.73		
ERM Edegel 2		45.95	24.48	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.00	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre J. Talavera

F-OPE-007_V3Fecha de Vigencia:15/08/2013Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN

06-04-2016 CALIDDA
Centro de Control