



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 03/04/2016
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		90.58	47.25	222,671.83
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,266			
(MMPC std)*	257			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.23	24.76
Cámara de Válvulas XV 10003		46.23	24.67
Cámara de Válvulas XV 10008		45.68	27.58
Trampa de Recepción [1]		45.72	28.43

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.61	18.54	18,469
ERP Maquinarias (19/10)		18.54	9.32	
ERP Maquinarias (19/5)		18.54	4.42	
ERP El Agustino (50/10)		45.76	9.06	3,160
ERP Carretera Central (50/10)		46.20	8.93	
ERP Gambetta (50/10)		45.74	9.28	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.28	4.52	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.13	3.06	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.72	4.13	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.32	4.44	
ERP Surco (50/5)		46.47	4.37	
ERP Surco (50/10)		46.20	9.59	
ERP R. Prialé (50/10)		45.63	9.19	
ERP Pachacútec (50/10)		46.50	8.24	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.35	4.09	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.06	4.49	
ERP La Victoria (50/19)		46.07	18.07	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.77	27.40	59,584
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,714			
(MMPC std)*	61			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	62.95		
ERM Edegel		45.64	29.33	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	156			
(MMPC std)*	6			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.82	0.44		
ERM Edegel 2		45.67	24.55	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	95			
(MMPC std)*	3			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.88	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre

E. Hidalgo

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN