

Cálidda

GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 17/04/2016Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		93.78	47.75	80,949.88
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,666		
(MMPC std)*		235		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.74	19.77
Cámara de Válvulas XV 10003	46.80	23.82
Cámara de Válvulas XV 10008	46.43	27.53
Trampa de Recepción [1]	46.67	28.25

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	46.48	18.65	15,324
ERP Maquinarias (19/10)	18.65	9.31	
ERP Maquinarias (19/5)	18.65	3.75	
ERP El Agustino (50/10)	46.42	9.02	4,115
ERP Carretera Central (50/10)	46.76	8.94	
ERP Gambetta (50/10)	46.67	9.25	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.25	4.54	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.65	3.10	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	46.59	4.15	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.31	4.43	
ERP Surco (50/5)	47.06	4.40	
ERP Surco (50/10)	46.78	9.59	
ERP R. Prialé (50/10)	46.27	9.21	
ERP Pachacútec (50/10)	47.06	8.67	
ERP Parques del Agustino (50/5)	45.07	4.10	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.02	4.49	
ERP La Victoria (50/19)	46.66	18.17	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		46.17	27.47	34,850
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		858		
(MMPC std)*		30		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	21.19	1.54		
ERM Edegel		46.33	29.45	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.79	0.64		
ERM Edegel 2		46.37	24.57	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		75		
(MMPC std)*		3		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.92	0.32		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

NombreC. Huamán

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007\_V4Fecha de Vigencia: 06/10/2014Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN

17-04-2016 CALIDDA  
Centro de Control