

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 19/04/2016 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		87.48	47.68	274,678.72
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,255			
(MMPC std)*	256			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.67	22.54
Cámara de Válvulas XV 10003		46.50	23.73
Cámara de Válvulas XV 10008		45.63	27.50
Trampa de Recepción [1]		45.85	28.16

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.60	18.45	21,986
ERP Maquinarias (19/10)		18.45	8.91	
ERP Maquinarias (19/5)		18.45	3.75	
ERP El Agustino (50/10)		45.67	8.98	5,468
ERP Carretera Central (50/10)		46.25	8.84	
ERP Gambetta (50/10)		45.87	9.18	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.18	4.51	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.54	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.76	4.08	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.91	4.33	
ERP Surco (50/5)		46.64	4.39	
ERP Surco (50/10)		46.35	9.59	
ERP R. Prialé (50/10)		45.56	9.16	
ERP Pachacútec (50/10)		46.79	8.67	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.29	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.98	4.49	
ERP La Victoria (50/19)		46.21	18.17	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.34	27.47	34,625
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	902			
(MMPC std)*	32			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	21.72 0.00			
ERM Edegel		45.56	29.15	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.76 0.67			
ERM Edegel 2		45.59	24.51	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.92 0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaborado por:	
	Nombre	C. Huamán

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.