

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 05/04/2016 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		92.24	47.68	294,726.52
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,808			
(MMPC std)*	276			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.66	21.85
Cámara de Válvulas XV 10003		46.39	24.45
Cámara de Válvulas XV 10008		45.27	27.59
Trampa de Recepción [1]		45.29	28.28

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.17	18.47	20,199
ERP Maquinarias (19/10)		18.47	8.97
ERP Maquinarias (19/5)		18.47	3.74
ERP El Agustino (50/10)		45.36	8.93	5,833
ERP Carretera Central (50/10)		46.06	8.84
ERP Gambetta (50/10)		45.32	9.21
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.21	4.51
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.53	3.05
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.29	4.08
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.97	4.28
ERP Surco (50/5)		46.50	4.36
ERP Surco (50/10)		46.21	9.53
ERP R. Prialé (50/10)		45.29	9.09
ERP Pachacútec (50/10)		46.68	8.25
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.98	4.01
ERP Mochica (10/5) [3]		8.93	4.49
ERP La Victoria (50/19)		46.05	18.04

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.29	27.42	59,769
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,578			
(MMPC std)*	56			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	64.98		
ERM Edegel		45.24	29.49	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.85	0.44		
ERM Edegel 2		45.27	24.47	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.00	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre E. Hidalgo

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN