

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 02/04/2016
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		89.14	47.14	261,913.94
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,951			
(MMPC std)*	281			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.11	22.76
Cámara de Válvulas XV 10003		45.97	24.38
Cámara de Válvulas XV 10008		45.07	27.40
Trampa de Recepción [1]		45.04	28.15

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.96	18.55	19,150
ERP Maquinarias (19/10)		18.55	8.82	.
ERP Maquinarias (19/5)		18.55	3.73	.
ERP El Agustino (50/10)		45.15	8.95	5,567
ERP Carretera Central (50/10)		45.77	8.80	.
ERP Gambetta (50/10)		45.07	9.24	.
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.24	4.51	.
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.98	3.04	.
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.05	4.06	.
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.82	4.37	.
ERP Surco (50/5)		46.11	4.38	.
ERP Surco (50/10)		45.83	9.52	.
ERP R. Prialé (50/10)		45.06	9.11	.
ERP Pachacútec (50/10)		46.24	8.25	.
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.75	4.05	.
ERP Mochica (10/5) [3]		8.95	4.48	.
ERP La Victoria (50/19)		45.69	18.04	.

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.95	27.40	64,312
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,696			
(MMPC std)*	60			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	74.90		
ERM Edegel		45.04	28.12	15,920
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	544			
(MMPC std)*	19			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	92.77	0.41		
ERM Edegel 2		45.08	24.59	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.88	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Elaborado por:
Nombre L.Guillen

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.
F-OPE-007_V4

Nota: Los datos suministrados son operativos.
 (*) Calculado por OSINERGMIN