



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 24/04/2016
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		100.44	47.80	214,359.39
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,491			
(MMPC std)*	229			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.79	17.74
Cámara de Válvulas XV 10003		46.85	23.34
Cámara de Válvulas XV 10008		46.18	27.32
Trampa de Recepción [1]		46.18	28.02

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.14	18.55	17,818
ERP Maquinarias (19/10)		18.55	9.21	
ERP Maquinarias (19/5)		18.55	3.76	
ERP El Agustino (50/10)		46.28	9.07	3,672
ERP Carretera Central (50/10)		46.71	9.07	
ERP Gambetta (50/10)		46.15	9.34	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.34	4.53	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.70	3.08	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.22	4.15	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.21	4.43	
ERP Surco (50/5)		47.04	4.40	
ERP Surco (50/10)		46.77	9.63	
ERP R. Prialé (50/10)		46.14	9.24	
ERP Pachacútec (50/10)		47.11	8.69	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.89	4.09	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.07	4.48	
ERP La Victoria (50/19)		46.63	18.13	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.17	27.41	60,147
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,481			
(MMPC std)*	52			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	66.13	0.00		
ERM Edegel		46.13	29.11	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.73	0.55		
ERM Edegel 2		46.19	24.50	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.80	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre W. Lévano

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN