



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 29/04/2016
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		91.15	47.56	301,743.15
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,926			
(MMPC std)*	280			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.52	21.49
Cámara de Válvulas XV 10003		46.27	22.51
Cámara de Válvulas XV 10008		45.11	26.78
Trampa de Recepción [1]		44.90	27.95

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.88	18.48	22,205
ERP Maquinarias (19/10)		18.48	8.89	
ERP Maquinarias (19/5)		18.48	3.74	
ERP El Agustino (50/10)		45.29	9.06	3,862
ERP Carretera Central (50/10)		45.84	8.96	
ERP Gambetta (50/10)		44.87	9.25	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.25	4.51	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.40	3.06	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.98	4.06	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.89	4.35	
ERP Surco (50/5)		46.35	4.25	
ERP Surco (50/10)		46.07	9.60	
ERP R. Prialé (50/10)		45.21	9.16	
ERP Pachacútec (50/10)		46.56	8.69	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.86	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.06	4.49	
ERP La Victoria (50/19)		45.91	18.12	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.56	27.36	70,896
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,815			
(MMPC std)*	64			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	96.78	0.00		
ERM Edegel		45.11	28.08	15,646
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	448			
(MMPC std)*	16			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	88.80	0.14		
ERM Edegel 2		45.16	24.43	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.37	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS


Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborador por:

Nombre: J.López

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007\_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN