

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 06/08/2012	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		102.39	49.22	206,752.19
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,010		
(MMPC std)*		177		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		49.19	13.89
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.84	15.01
	Cámara de Válvulas XV 10008		44.96	17.60
	Trampa de Recepción		45.01	21.68
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.87	18.24	16,770
ERP Maquinarias (19/10)		18.24	9.44	
ERP Maquinarias (19/5)		18.24	3.87	
ERP El Agustino (50/10)		44.72	9.21	9,479
ERP Carretera Central (50/10)		44.78	8.97	
ERP Gambetta (50/10)		44.95	9.13	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.13	4.05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.02	3.07	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.05	4.59	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.44	4.13	
ERP Surco (50/5)		46.15	4.05	
ERP Surco (50/10)		45.78	9.39	
ERP R. Prialé (50/10)		44.91	8.45	
ERP Pachacútec (50/10)		47.20	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.02	4.07	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.21	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		45.47	18.08	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.86	27.37	66,458
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,566		
(MMPC std)*		55		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	72.43		
ERM Edegel		44.78	30.30	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.73	0.88		
ERM Edegel 2		44.94	24.68	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0.00		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.90	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: Marlon Luján - Froilán Pastor		Nombre:	
F-OPE-007_V2	Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1