

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 31/08/2012	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.58	49.02	257,779.84
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,057		
(MMPC std)*		249		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		48.96	16.25
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.42	14.59
	Cámara de Válvulas XV 10008		41.43	15.75
	Trampa de Recepción		41.12	20.16
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		41.16	18.27	21,377
ERP Maquinarias (19/10)		18.27	9.43	
ERP Maquinarias (19/5)		18.27	3.86	
ERP El Agustino (50/10)		41.37	9.05	8,673
ERP Carretera Central (50/10)		41.60	8.78	
ERP Gambetta (50/10)		41.07	8.98	
ERP Gambetta (10/5) [1]		8.98	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.85	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		41.30	4.43	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.43	4.17	
ERP Surco (50/5)		43.71	4.07	
ERP Surco (50/10)		43.19	9.37	
ERP R. Prialé (50/10)		41.64	8.44	
ERP Pachacútec (50/10)		45.88	9.00	
ERP Parques del Agustino (50/5)		41.64	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.05	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		42.66	18.07	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		39.42	27.25	86,941
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,033		
(MMPC std)*		72		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.24	147.27		
ERM Edegel		41.31	30.31	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.88	1.00		
ERM Edegel 2		41.48	24.16	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.82	-2.64		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: F.Rodriguez - E.Beretta		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1