

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>
Fecha: <b>29/08/2012</b>	Hora: <b>06:00</b>			
<b>1. CITY GATE</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
City Gate		96.33	49.09	277,018.75
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,624		
(MMPC std)*		269		
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>				
	<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>	
			<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>
	Trampa de Lanzamiento		49.02	15.83
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.03	14.04
	Cámara de Válvulas XV 10008		40.34	15.50
	Trampa de Recepción		39.95	20.17
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>
ERP Maquinarias (50/19)		39.89	18.24	29,207
ERP Maquinarias (19/10)		18.24	9.42	
ERP Maquinarias (19/5)		18.24	3.86	
ERP El Agustino (50/10)		40.36	9.05	8,673
ERP Carretera Central (50/10)		40.61	8.68	
ERP Gambetta (50/10)		39.89	8.92	
ERP Gambetta (10/5) [1]		8.92	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.89	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		40.15	4.44	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.42	4.05	
ERP Surco (50/5)		42.94	4.02	
ERP Surco (50/10)		42.37	9.41	
ERP R. Prialé (50/10)		40.63	8.49	
ERP Pachacútec (50/10)		45.51	8.94	
ERP Parques del Agustino (50/5)		40.61	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.05	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		41.77	18.08	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
<b>ERM Etevensa</b>		38.15	27.25	87,868
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,097		
(MMPC std)*		74		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.24	157.37		
<b>ERM Edegel</b>		40.27	30.30	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.85	1.00		
<b>ERM Edegel 2</b>		40.43	24.15	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.74	-2.68		
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: J.López - L.Guillén		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1