

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 19/08/2012	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		99.66	49.02	277,222.88
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,642		
(MMPC std)*		270		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		48.97	14.19
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.26	12.67
	Cámara de Válvulas XV 10008		41.09	14.98
	Trampa de Recepción		40.77	20.46
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		40.77	18.35	24,118
ERP Maquinarias (19/10)		18.35	9.44	
ERP Maquinarias (19/5)		18.35	3.87	
ERP El Agustino (50/10)		41.08	9.01	8,773
ERP Carretera Central (50/10)		41.32	8.89	
ERP Gambetta (50/10)		40.72	9.02	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.02	4.04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.81	3.09	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		40.94	4.50	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.44	4.17	
ERP Surco (50/5)		43.43	4.07	
ERP Surco (50/10)		42.90	9.39	
ERP R. Prialé (50/10)		41.33	8.49	
ERP Pachacútec (50/10)		45.75	9.01	
ERP Parques del Agustino (50/5)		41.31	4.08	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.01	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		42.37	18.10	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		39.17	27.29	82,615
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,103		
(MMPC std)*		74		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	132.90		
ERM Edegel		40.98	30.29	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.79	0.91		
ERM Edegel 2		41.15	24.16	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.74	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: L.Guillen		Nombre:	
F-OPE-007_V2	Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1