

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 21/08/2012	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.74	49.10	276,565.56
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,604		
(MMPC std)*		269		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		49.04	14.88
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.06	13.19
	Cámara de Válvulas XV 10008		40.30	15.03
	Trampa de Recepción		39.89	20.07
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		39.93	18.27	23,955
ERP Maquinarias (19/10)		18.27	9.42	
ERP Maquinarias (19/5)		18.27	3.87	
ERP El Agustino (50/10)		40.29	9.00	8,285
ERP Carretera Central (50/10)		40.64	8.78	
ERP Gambetta (50/10)		39.84	9.05	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.05	4.05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.85	3.07	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		40.13	4.40	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.42	4.14	
ERP Surco (50/5)		42.96	4.03	
ERP Surco (50/10)		42.40	9.35	
ERP R. Prialé (50/10)		40.58	8.48	
ERP Pachacútec (50/10)		45.51	8.95	
ERP Parques del Agustino (50/5)		40.55	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.00	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		41.77	18.07	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		38.09	27.24	89,052
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,126		
(MMPC std)*		75		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	156.75		
ERM Edegel		40.17	30.23	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.82	0.94		
ERM Edegel 2		40.35	24.37	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.74	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: L. Guillen - W. Torres		Nombre: L. Guillen - W. Torres	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1