

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 07/08/2012	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		100.34	49.25	222,801.56
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,034		
(MMPC std)*		248		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		49.21	15.21
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.16	14.88
	Cámara de Válvulas XV 10008		43.09	17.04
Trampa de Recepción		43.13	21.72	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		42.92	18.24	23,255
ERP Maquinarias (19/10)		18.24	9.42	
ERP Maquinarias (19/5)		18.24	3.87	
ERP El Agustino (50/10)		42.88	9.18	9,464
ERP Carretera Central (50/10)		43.12	8.96	
ERP Gambetta (50/10)		43.08	9.00	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.00	4.05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.03	3.07	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.16	4.49	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.42	4.10	
ERP Surco (50/5)		44.87	4.00	
ERP Surco (50/10)		44.40	9.41	
ERP R. Prialé (50/10)		43.16	8.48	
ERP Pachacútec (50/10)		46.59	9.03	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.20	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.18	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		43.97	18.08	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.29	27.40	57,824
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,804		
(MMPC std)*		64		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	58.85		
ERM Edegel		42.91	30.32	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.73	0.88		
ERM Edegel 2		43.07	24.87	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.82	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: Marlon Luján - Froilán Pastor		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1