

Fecha: **03/08/2012**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		99.57	48.72	267,413.03
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,472			
(MMPC std)*	264			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	48.67	13.07
Cámara de Válvulas XV 10003	44.78	13.52
Cámara de Válvulas XV 10008	40.19	15.93
Trampa de Recepción	39.75	21.63

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	39.83	18.26	23,719
ERP Maquinarias (19/10)	18.26	9.41	
ERP Maquinarias (19/5)	18.26	3.87	
ERP El Agustino (50/10)	40.24	9.19	7,963
ERP Carretera Central (50/10)	40.61	8.81	
ERP Gambetta (50/10)	39.71	9.16	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.16	4.04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.51	3.07	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	39.99	4.39	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.41	4.09	
ERP Surco (50/5)	42.77	4.04	
ERP Surco (50/10)	42.20	9.36	
ERP R. Prialé (50/10)	40.48	8.65	
ERP Pachacútec (50/10)	45.29	9.02	
ERP Parques del Agustino (50/5)	40.45	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.19	3.97	
ERP La Victoria (50/19)	41.62	18.15	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			37.78	27.26	88,841
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,085			
(MMPC std)*		74			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	149.60			
ERM Edegel			40.11	30.31	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.73	0.88			
ERM Edegel 2			40.27	24.40	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.74	0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre: M. Salcedo - W. Torres

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: M. Salcedo - W. Torres