

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>
Fecha: <b>12/08/2012</b>	Hora: <b>06:00</b>			
<b>1. CITY GATE</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
City Gate		103.67	49.11	221,775.13
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,123		
(MMPC std)*		252		
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>				
	<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>	
			<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>
	Trampa de Lanzamiento		49.07	10.60
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.59	11.16
	Cámara de Válvulas XV 10008		44.05	15.59
	Trampa de Recepción		43.85	21.20
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>
ERP Maquinarias (50/19)		43.90	18.40	13,170
ERP Maquinarias (19/10)		18.40	9.48	
ERP Maquinarias (19/5)		18.40	3.87	
ERP El Agustino (50/10)		43.90	9.22	9,411
ERP Carretera Central (50/10)		43.96	8.98	
ERP Gambetta (50/10)		43.81	9.11	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.11	4.05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.90	3.07	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.99	4.53	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.48	4.13	
ERP Surco (50/5)		45.57	4.05	
ERP Surco (50/10)		45.15	9.46	
ERP R. Prialé (50/10)		44.10	8.51	
ERP Pachacútec (50/10)		46.93	8.98	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.17	4.10	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.22	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		44.76	18.04	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
<b>ERM Etevensa</b>		42.39	27.36	81,137
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,837		
(MMPC std)*		65		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.21	116.50		
<b>ERM Edegel</b>		43.90	30.27	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.76	0.88		
<b>ERM Edegel 2</b>		44.06	24.58	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.90	0.00		
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: M.Salcedo		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1