

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 18/08/2012	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.40	48.99	285,717.03
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,677		
(MMPC std)*		271		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		48.92	13.84
	Cámara de Válvulas XV 10003		44.75	12.57
	Cámara de Válvulas XV 10008		39.71	14.81
	Trampa de Recepción		39.30	20.39
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		39.33	18.28	24,975
ERP Maquinarias (19/10)		18.28	9.42	
ERP Maquinarias (19/5)		18.28	3.87	
ERP El Agustino (50/10)		39.75	9.00	8,259
ERP Carretera Central (50/10)		40.08	8.67	
ERP Gambetta (50/10)		39.25	9.25	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.25	4.05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.75	3.08	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		39.50	4.36	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.42	4.16	
ERP Surco (50/5)		42.48	4.03	
ERP Surco (50/10)		41.89	9.38	
ERP R. Prialé (50/10)		40.02	8.48	
ERP Pachacútec (50/10)		45.27	9.00	
ERP Parques del Agustino (50/5)		39.98	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.00	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		41.25	18.13	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		37.45	27.26	88,577
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,071		
(MMPC std)*		73		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.24	158.58		
ERM Edegel		39.62	30.30	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.82	0.94		
ERM Edegel 2		39.78	24.25	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.82	-2.60		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: F.Rodriguez - L.Guillen		Nombre:	
F-OPE-007_V2	Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1