

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 05/08/2012	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		102.36	48.97	194,538.41
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,196		
(MMPC std)*		254		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		48.94	14.70
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.33	14.00
	Cámara de Válvulas XV 10008		43.95	16.59
	Trampa de Recepción		43.77	21.60
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.78	18.35	22,476
ERP Maquinarias (19/10)		18.35	9.43	
ERP Maquinarias (19/5)		18.35	3.87	
ERP El Agustino (50/10)		43.79	9.20	9,120
ERP Carretera Central (50/10)		43.90	9.06	
ERP Gambetta (50/10)		43.74	9.07	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.07	4.05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.79	3.08	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.92	4.56	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.43	4.14	
ERP Surco (50/5)		45.39	4.08	
ERP Surco (50/10)		44.99	9.38	
ERP R. Prialé (50/10)		44.00	8.46	
ERP Pachacútec (50/10)		46.73	9.04	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.06	4.09	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.20	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		44.63	18.04	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.17	27.31	82,572
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,047		
(MMPC std)*		72		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	114.30		
ERM Edegel		43.81	30.29	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.73	0.88		
ERM Edegel 2		43.97	24.43	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.90	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: W. Torres		Nombre: W. Torres	
F-OPE-007_V2	Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1