

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>
Fecha: <b>14/08/2012</b>	Hora: <b>06:00</b>			
<b>1. CITY GATE</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
City Gate		100.57	49.12	248,411.67
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,456		
(MMPC std)*		263		
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>				
	<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>	
			<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>
	Trampa de Lanzamiento		49.08	15.07
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.81	12.05
	Cámara de Válvulas XV 10008		42.24	14.87
Trampa de Recepción		42.06	20.93	
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>
ERP Maquinarias (50/19)		42.00	18.26	20,802
ERP Maquinarias (19/10)		18.26	9.41	
ERP Maquinarias (19/5)		18.26	3.87	
ERP El Agustino (50/10)		42.07	9.18	9,832
ERP Carretera Central (50/10)		42.33	8.84	
ERP Gambetta (50/10)		42.03	9.00	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.00	4.04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.89	3.06	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		42.21	4.45	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.41	4.08	
ERP Surco (50/5)		44.27	4.04	
ERP Surco (50/10)		43.77	9.38	
ERP R. Prialé (50/10)		42.37	8.49	
ERP Pachacútec (50/10)		46.26	9.02	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.38	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.18	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		43.28	18.08	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
<b>ERM Etevensa</b>		40.66	27.28	79,175
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,999		
(MMPC std)*		71		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.21	117.36		
<b>ERM Edegel</b>		42.09	30.26	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.76	0.91		
<b>ERM Edegel 2</b>		42.25	24.47	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.86	-2.64		
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: F.Pastor - E.Beretta		Nombre:	
F-OPE-007_V2	Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1