

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 22/08/2012	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.07	49.10	294,739.09
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,722		
(MMPC std)*		273		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		49.04	14.28
	Cámara de Válvulas XV 10003		44.96	12.96
	Cámara de Válvulas XV 10008		39.98	14.87
	Trampa de Recepción		39.58	20.07
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		39.52	18.23	29,071
ERP Maquinarias (19/10)		18.23	9.41	
ERP Maquinarias (19/5)		18.23	3.87	
ERP El Agustino (50/10)		39.99	9.00	8,912
ERP Carretera Central (50/10)		40.38	8.78	
ERP Gambetta (50/10)		39.52	9.08	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.08	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.92	3.07	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		39.78	4.38	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.41	4.14	
ERP Surco (50/5)		42.79	4.02	
ERP Surco (50/10)		42.19	9.34	
ERP R. Prialé (50/10)		40.32	8.48	
ERP Pachacútec (50/10)		45.48	8.99	
ERP Parques del Agustino (50/5)		40.27	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.00	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		41.56	18.14	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		37.76	27.24	88,859
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,122		
(MMPC std)*		75		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	158.43		
ERM Edegel		39.90	30.28	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.82	0.97		
ERM Edegel 2		40.06	24.11	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.78	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: C. Huamán - F. Rodriguez		Nombre:	
F-OPE-007_V2	Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1