

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>
Fecha: <b>30/08/2012</b>	Hora: <b>06:00</b>			
<b>1. CITY GATE</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
City Gate		95.15	49.27	266,093.75
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,721		
(MMPC std)*		273		
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>				
	<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>	
			<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>
	Trampa de Lanzamiento		49.19	15.90
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.04	13.93
	Cámara de Válvulas XV 10008		40.06	15.38
	Trampa de Recepción		39.65	20.14
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>
ERP Maquinarias (50/19)		39.68	18.30	26,140
ERP Maquinarias (19/10)		18.30	9.42	
ERP Maquinarias (19/5)		18.30	3.86	
ERP El Agustino (50/10)		40.12	9.04	8,833
ERP Carretera Central (50/10)		40.40	8.71	
ERP Gambetta (50/10)		39.61	8.90	
ERP Gambetta (10/5) [1]		8.90	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.05	3.06	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		39.86	4.37	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.42	4.15	
ERP Surco (50/5)		42.82	4.09	
ERP Surco (50/10)		42.22	9.37	
ERP R. Prialé (50/10)		40.38	8.45	
ERP Pachacútec (50/10)		45.51	8.94	
ERP Parques del Agustino (50/5)		40.33	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.04	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		41.59	18.09	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
<b>ERM Etevensa</b>		37.84	27.30	88,411
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,053		
(MMPC std)*		72		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.21	158.31		
<b>ERM Edegel</b>		39.97	30.30	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.88	1.00		
<b>ERM Edegel 2</b>		40.14	24.15	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		343,523		
(MMPC std)*		12,132		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.78	-2.64		
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: F.Rodriguez - E.Beretta		Nombre:	
F-OPE-007_V2	Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1