

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 26/08/2012	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		103.85	49.29	191,952.53
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,118		
(MMPC std)*		251		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		49.27	15.14
	Cámara de Válvulas XV 10003		47.07	13.43
	Cámara de Válvulas XV 10008		45.40	15.63
	Trampa de Recepción		45.55	20.50
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.29	18.31	23,820
ERP Maquinarias (19/10)		18.31	9.44	
ERP Maquinarias (19/5)		18.31	3.86	
ERP El Agustino (50/10)		45.19	9.08	9,084
ERP Carretera Central (50/10)		45.09	9.01	
ERP Gambetta (50/10)		45.50	8.97	
ERP Gambetta (10/5) [1]		8.97	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.11	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.53	4.62	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.44	4.15	
ERP Surco (50/5)		46.46	4.09	
ERP Surco (50/10)		46.10	9.44	
ERP R. Prialé (50/10)		45.32	8.52	
ERP Pachacútec (50/10)		47.41	9.04	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.42	4.09	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.08	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		45.81	18.02	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.76	27.43	57,569
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,922		
(MMPC std)*		68		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	55.44		
ERM Edegel		45.19	30.26	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.82	1.20		
ERM Edegel 2		45.35	24.15	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.94	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: L.Guillen		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1