

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 25/08/2012	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.69	49.21	273,777.13
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,802		
(MMPC std)*		276		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		49.15	13.65
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.20	12.62
	Cámara de Válvulas XV 10008		40.53	14.67
	Trampa de Recepción		40.08	20.02
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		40.09	18.30	22,997
ERP Maquinarias (19/10)		18.30	9.42	
ERP Maquinarias (19/5)		18.30	3.87	
ERP El Agustino (50/10)		40.71	9.05	9,247
ERP Carretera Central (50/10)		40.87	8.80	
ERP Gambetta (50/10)		40.03	8.86	
ERP Gambetta (10/5) [1]		8.86	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.00	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		40.29	4.39	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.42	4.14	
ERP Surco (50/5)		43.15	4.07	
ERP Surco (50/10)		42.58	9.37	
ERP R. Prialé (50/10)		40.83	8.49	
ERP Pachacútec (50/10)		45.65	8.95	
ERP Parques del Agustino (50/5)		40.80	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.05	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		41.99	18.14	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		38.27	27.29	88,306
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,114		
(MMPC std)*		75		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	156.05		
ERM Edegel		40.45	30.30	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.82	0.94		
ERM Edegel 2		40.62	24.16	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.74	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: C.Huamán - F.Rodriguez		Nombre:	
F-OPE-007_V2	Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1