

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>
Fecha: <b>09/08/2012</b>	Hora: <b>06:00</b>			
<b>1. CITY GATE</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
City Gate		98.88	49.23	264,206.88
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,553		
(MMPC std)*		267		
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>				
	<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>	
			<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>
	Trampa de Lanzamiento		49.17	10.35
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.45	11.21
	Cámara de Válvulas XV 10008		40.91	15.53
	Trampa de Recepción		40.61	21.22
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>
ERP Maquinarias (50/19)		40.56	18.24	26,926
ERP Maquinarias (19/10)		18.24	9.40	
ERP Maquinarias (19/5)		18.24	3.87	
ERP El Agustino (50/10)		40.87	9.16	9,513
ERP Carretera Central (50/10)		41.26	8.77	
ERP Gambetta (50/10)		40.56	9.02	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.02	4.04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.00	3.07	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		40.81	4.42	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.40	4.04	
ERP Surco (50/5)		43.48	3.96	
ERP Surco (50/10)		42.91	9.39	
ERP R. Prialé (50/10)		41.17	8.47	
ERP Pachacútec (50/10)		45.94	9.00	
ERP Parques del Agustino (50/5)		41.15	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.16	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		42.32	18.06	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
<b>ERM Etevensa</b>		39.06	27.30	82,380
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,095		
(MMPC std)*		74		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	131.26		
<b>ERM Edegel</b>		40.80	30.29	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.76	0.88		
<b>ERM Edegel 2</b>		40.96	24.80	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.78	0.00		
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: C. Huamán - M. Luján - F. Pastor		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1