


<div><div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div><div>Fecha: 25/08/2013 Hora: 06:00</div></div></div>			
1. CITY GATE			
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)
City Gate		95.63	47.49
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		211,871.78	
7,856			
2. GASODUCTO TRONCAL			
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		47.44	11.40
Cámara de Válvulas XV 10003		46.45	14.04
Cámara de Válvulas XV 10008		45.92	19.43
Trampa de Recepción		45.98	21.21
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION			
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)
ERP Maquinarias (50/19)		45.85	18.48
ERP Maquinarias (19/10)		18.48	9.13
ERP Maquinarias (19/5)		18.48	3.80
ERP El Agustino (50/10)		45.84	9.07
ERP Carretera Central (50/10)		45.74	8.19
ERP Gambetta (50/10)		45.94	9.26
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.26	3.63
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.33	3.05
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.01	4.23
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.13	4.16
ERP Surco (50/5)		46.71	4.02
ERP Surco (50/10)		46.46	9.21
ERP R. Prialé (50/10)		45.89	8.82
ERP Pachacútec (50/10)		46.76	9.20
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.42	4.11
ERP Mochica (10/5) [3]		9.07	3.92
ERP La Victoria (50/19)		46.33	18.12
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.			
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL			
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)
ERM Etevensa		44.99	27.36
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		57,807	
(MMPC std)*			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)	
	1.00	48.05	
ERM Edegel		45.83	30.41
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0.00	
(MMPC std)*			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)	
	0.44	0.55	
ERM Edegel 2		45.90	24.81
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0.00	
(MMPC std)*			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)	
	1.84	1.00	
5. EVENTOS OPERATIVOS			
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:	
		Firma	
		Nombre Erick Hidalgo	
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013	
Página 1 de 1			

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN