


<div><div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>				
Fecha: 24/08/2013 Hora: 06:00				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		91.18	47.43	279,499.56
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,566		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		47.34	9.65
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.16	13.41
	Cámara de Válvulas XV 10008		45.05	19.26
Trampa de Recepción		45.02	21.15	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.96	18.48	18,169
ERP Maquinarias (19/10)		18.48	8.83	
ERP Maquinarias (19/5)		18.48	3.80	
ERP El Agustino (50/10)		45.07	9.08	6,853
ERP Carretera Central (50/10)		45.20	9.04	
ERP Gambetta (50/10)		44.97	9.27	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.27	3.63	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.23	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.09	4.24	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.83	4.15	
ERP Surco (50/5)		46.30	4.04	
ERP Surco (50/10)		46.04	9.13	
ERP R. Prialé (50/10)		45.18	8.81	
ERP Pachacútec (50/10)		46.49	9.19	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.62	4.09	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.08	3.92	
ERP La Victoria (50/19)		45.89	18.08	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.79	27.14	67,605
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,076		
(MMPC std)*		73		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	1.00	68.45		
ERM Edegel		45.01	30.41	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.44	0.58		
ERM Edegel 2		45.07	24.78	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		203		
(MMPC std)*		7		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.88	1.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos		<div>Elaborado por:</div> <div>Firma</div> <div>Nombre Erick Hidalgo</div>		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN