


<div><div>Calidda GAS NATURAL DEL PERU</div></div> <div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div>				
Fecha: 18/08/2013 Hora: 06:00				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		92.58	47.43	278,140.59
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,848		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		47.35	9.92
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.15	14.54
	Cámara de Válvulas XV 10008		45.06	19.71
Trampa de Recepción		45.23	21.59	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.09	18.57	15,374
ERP Maquinarias (19/10)		18.57	9.15	
ERP Maquinarias (19/5)		18.57	3.81	
ERP El Agustino (50/10)		45.08	9.02	6,378
ERP Carretera Central (50/10)		45.19	9.04	
ERP Gambetta (50/10)		45.18	9.20	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.20	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.24	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.22	4.13	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.15	4.17	
ERP Surco (50/5)		46.30	4.02	
ERP Surco (50/10)		46.04	9.22	
ERP R. Prialé (50/10)		45.18	8.83	
ERP Pachacútec (50/10)		46.46	9.30	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.59	4.11	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.02	3.92	
ERP La Victoria (50/19)		45.89	18.08	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.56	27.29	45,118
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,074		
(MMPC std)*		38		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	1.00	29.11		
ERM Edegel		44.96	30.41	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.41	0.55		
ERM Edegel 2		45.01	24.03	15,932
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		338		
(MMPC std)*		12		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.68	127.31		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos		<div>Elaborado por:</div> <div>Firma</div> <div>Nombre E. Hidalgo - F. Rodriguez</div>		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN